

остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки		да	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	да		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены нормативы <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	0,9 м	К, О	Замена 1 калитки на главном входе	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	Установить	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	оборудовать	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	2,8 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях	> = 1,2 м	2,8 м.	К		

	сложившейся застройки в пределах прямой видимости					
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствует			не требуется
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует	С		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует	С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	отсутствует	С		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О		
	Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О	оборудовать	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	отсутствует	К, О		Отсутствует техническая возможность
	Количество машино-мест	> 5% (не менее 1	отсутствует	К		Отсутствует

	для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	места)				техническая возможность
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К		Отсутствует техническая возможность

1.4. Открытая лестница

	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м	отсутствует	О, С		не требуется
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	отсутствует	О, С		не требуется
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	отсутствует	О, С		не требуется
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	отсутствует	О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	отсутствует	С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	отсутствует	О, С		не требуется

	высота поручней	0,9 м	отсутствует	О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С		не требуется
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	отсутствует	К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	О		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К, О		не требуется
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	отсутствует	К		не требуется
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		не требуется
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует			не требуется
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		не требуется

	Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	39 см			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	675 x 190	О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	675 x 330	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О, С		не требуется
	Навес	наличие	имеется	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	К, О, С		Не требуется
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	Г	оборудовать	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	оборудовать	
2.2. Лестница наружная						
	Несколькокое покрытие	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С		не требуется
	Ширина	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С		не

	тактильной полосы перед лестничным маршем		ет			требуется
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	оборудовать	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,35 м	О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша $> = 4$ м <*>	наличие	отсутствует	О, С		не требуется

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,3 м	К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,3 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствуют	К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствуют	К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствуют	К, О	оборудовать	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	0,35 м	К, О		
	Площадки на горизонтальном					

	участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2 x 1,5 м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м	отсутствует	К		не требуется
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,3 x 1 м	К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	оборудовать	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	2,06 м x 2,26 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р имеется	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	0,96 м	К, О		не требуется
	Высота порога	каждого	0,005 м	К		

	наружного, внутреннего	элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,005 м			
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С		не требуется
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	на высоте	0,9 м	отсутствует	О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С		не требуется
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	К		не требуется
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	отсутствует	К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	О		не требуется
	нетравмирующие завершения	наличие	отсутствует	К		не требуется

	поручней					
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	К, О		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствует			не требуется
	стационарный	наличие	отсутствует	К		не требуется
	мобильный	наличие	отсутствует	К		не требуется

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,65 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,65 x 1,65 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	отсутствуют	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствуют	К, Г	оборудовать	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствуют	К, Г	оборудовать	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствуют	С	оборудовать	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствуют	Г	оборудовать	
	Аудиовизуальные информационно-справочные	наличие	отсутствуют	Г	оборудовать	

	системы <*>					
	Тактильная схема	наличие	отсутствуют	С	оборудовать	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствуют	К, О, С, Г	оборудовать	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	отсутствуют	О	оборудовать	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	К	оборудовать	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	С		не требуется
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	оборудовать	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	оборудовать	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	Контрастная маркировка	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	отсутствует	О		не требуется
	на высоте	0,9 м	отсутствует	О		не требуется

	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	К		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	отсутствует	О		не требуется

3.5. Пандус внутренний на этаже

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К		не требуется
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	К		не требуется
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	К		не требуется
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	отсутствует	К		не требуется
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	отсутствует	О		не требуется
	Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К		не требуется

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С		не требуется
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С		не требуется
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С		не требуется

	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	на высоте	0,9 м	отсутствует	О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	завершающие горизонтальные части поручней сверху, внизу	$> = 0,3$ м	отсутствует	О, С		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)		отсутствует			не требуется
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		отсутствует			не требуется
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $> = 1,5$ x $1,7$ м, для действующих объектов - $> = 1,1$ x $1,4$ м	отсутствует	К		не требуется
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $> = 0,95$ м, для действующих объектов - $> = 0,8$ м	отсутствует	К		не требуется
	Зеркало <*>	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Поручни <*>	наличие	отсутствует	О		не требуется
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	отсутствует	Г, С		не требуется

	<*>					
	Знак доступности	наличие	отсутствует	К		не требуется
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	отсутствует	С		не требуется
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	отсутствует	С		не требуется

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	отсутствует	К		не требуется
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	К		не требуется

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

4.2. Обслуживание в кабинете N 1

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,05 м	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	оборудовать	
	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствует	К	оборудовать	
	высота прописных букв <*>	$\geq 0,025$ м	отсутствует	С	оборудовать	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	0,4 м	О	оборудовать	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 м x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7 м	К, О		

Обслуживание в кабинете N 2

	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,05 м	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	оборудовать	

	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствует	К	оборудовать	
	высота прописных букв <*>	$> 0,025$ м	отсутствует	С	оборудовать	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$> 1,2$ м	0,4 м	О	оборудовать	
	Зона для кресла-коляски	$> 1,5 \times 1,5$ м	1,5 м x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,5 м	К, О	оборудовать	
Обслуживание в кабинете N 3						
	Ширина проема двери	$> 0,9$ м	0,9 м	К		
	Высота порога	отсутствие	0,05 м	К, О	оборудовать	
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	оборудовать	
	размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м	отсутствует	К	оборудовать	
	высота прописных букв <*>	$> 0,025$ м	отсутствует	С	оборудовать	
	Габариты зоны сидения (глубина)	$> 1,2$ м	0,4 м	О	оборудовать	
	Зона для кресла-коляски	$> 1,5 \times 1,5$ м	1,5 м x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7 м	К, О	оборудовать	
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N 2						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$> 1,2$ м	отсутствует	К		не требуется
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	отсутствует	К		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x	1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		не

	глубина		ет			требуется
	Место для сидения <*>	наличие	отсутствует	О		не требуется
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	отсутствует	О		не требуется

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)

	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	отсутствует	К		не требуется
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	отсутствует	К		не требуется
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	отсутствует	Г		не требуется

Вкладка при необходимости описания нескольких залов

	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К		не требуется
--	---	---------	-------------	---	--	--------------

5. Санитарно-бытовые помещения

5.1. Санузел для посетителей

	Санузел	наличие	имеется	Г		
--	---------	---------	---------	---	--	--

5.2. Санузел для инвалидов

	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	оборудовать	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	оборудовать	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	оборудовать	
	Направление открывания дверей	наружное	отсутствует	К	оборудовать	
	Кабины для инвалидов:		отсутствует		оборудовать	
	количество кабин	> 1 шт.	отсутствует	К, О	оборудовать	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	отсутствует	К, О	оборудовать	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	отсутствует	К, О, С	оборудовать	

	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	отсутствует	К, О, С	оборудовать	
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	оборудовать	
	откидные поручни <*>	наличие	отсутствует	К	оборудовать	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ 1,2 м	отсутствует	К	оборудовать	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	оборудовать	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	отсутствует	К, О	оборудовать	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	оборудовать	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	оборудовать	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О	оборудовать	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x 0,85 м	отсутствует	К	оборудовать	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	оборудовать	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	оборудовать	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	отсутствует	К	оборудовать	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в	$\geq 0,9$ x 1,5 м	отсутствует	К, О		не требуется

	душевой					
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствует	К, О		не требуется
	опорный поручень	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	освещенность	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	оборудовать	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	отсутствует	С	оборудовать	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствует	С		Не требуется
	на кнопках	наличие	отсутствует	С		Не

	управления лифта		ет			требуется
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	оборудовать	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	оборудовать	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	оборудовать	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	оборудовать	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	оборудовать	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	оборудовать	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	оборудовать	
	стационарная	наличие	отсутствует	Г	оборудовать	
	переносная	наличие	отсутствует	Г	оборудовать	

			ет			
--	--	--	----	--	--	--

7. Выводы

Территория

Заменить калитки. Оборудовать указатели направления движения и места отдыха.

Крыльцо или входная площадка

Установить систему вызова помощи, световой и звуковой маяк у входа.

Коридоры и холлы

Оборудовать: указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильную схему, место отдыха, зону сидения, рифленую и контрастно окрашенную полосу на участках пола перед дверями, опорные устройства, контрастную маркировку дверных проемов.

В кабинетах:

Обустроить место обслуживания, удобное для инвалидов, стол, с высотой столешницы 0,85 м. Установить тактильные и визуальные таблички с информацией.

Санузел:

Обустроить санузел для инвалидов.

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

Представитель рабочей группы
Первый заместитель Главы муниципального
района Борский

 _____
В.С.Инченков
_____ 2021

Представитель организации
Директор ГБУ ЦППМСП м.р. Борский

 _____
Кавокова
О.С. Герасименко
«25» _____ 2021

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;
С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<*> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.